

192U2215**Güçlü noktalar**

- Uyumlu doğruluk sınıfı
- Geniş anma değerlerinde ve ölçülerde ürün yelpazesi
- Hızlı ve kolay kurulum

General characteristics

- Doğruluk sınıfı: 0.2s — 0.5 veya 1.
- Dielektrik kalitesi: 3 kV — 50 Hz — 1 dak.
- Çalışma frekansı: 50 — 60 Hz.
- Daimi aşırı yük: 1,2 In.
- Yalıtım sınıfı: E (120 °C).

Compliance with standards

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Link to the reference

Akım trafoları, sekonder tarafına primer akımına orantılı olarak ve ilişkili cihazın nominal değerine uyarlanmış standart bir akım temin eder. Standart olarak sökülebilir terminal kapakları ve sekonderin hiçbir bir risk olmadan kısa devre olmasını sağlayan çift terminallerle donatılmıştır. Çift vida delikli metal braket veya belirli durumlarda klipslenebilir bir DIN rayına bağlama elemanı kullanılarak monte edilirler. Bağlantılar vidalar aracılığıyla ya da fast-on terminaller üzerinden yapılır.

ETIM - Elektriksel özellikler

Nominal primer akım[A]	150
Nominal sekonder akım[A]	5
Nominal sekonder görünür güç[VA]	1.5
Doğruluk sınıfı	0.2S
Aşırı akım sınırlayıcı faktör	FS 5
Kalibre edilmiş	Evet

ETIM - Mekanik özellikler

Temas koruması ile	Hayır
Açılış çapı[mm]	22.5
Geçmeli montaj	Evet
Bakır raylı	Evet
İkincil bağlantı	Vidalı bağlantı

ETIM - Teknik özellikler

Model	İçten beslemeli akım dönüştürücü
Birincil girdilerin sayısı	1

Lojistik

GTIN/EAN	3596031619917
Gümrük numarası	8504318090
İçerik / Sipariş birimi	PC
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg]	0.36
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m]	0.08
Paketleme ünitesinin genişliği[m]	0.1
Paketleme ünitesinin derinliği[m]	0.14

Normlar

Standartlara uygunluk	IEC
-----------------------	-----

Sınıflandırma

UNSPSC Kodu	39121032
ETIM Sınıf Kodu	EC002048
IGCC Kodu	4186

Teknik Özellikler

Açılış	Diam.22,5
Nominal akım[A]	150
Sekonder nominal akım	5
Fonksiyon	Faturalandırma ölçümü
Akım türü	AC
Ürün tipi	Katı çekirdek
İç çap	22
İkincil çıkış	Akım
Doğruluk sınıfı	0.2S
Bağlantı türü	Terminal bloğu

Standartlara uygunluk	IEC61869-2
Özelleştirilebilir	Hayır
Ticaret	
Yürürlük tarihi	2002-04-23
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu	40
Menşe ülke	DE